（別記様式）

安全点検結果報告書（報告書 No.　　）

年　　月　　日

多可町長　　様

報告者（申請者）　住　所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　㊞

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

広告物等の種類	屋上広告物 ・ 壁面広告物 ・ 壁面突出広告物 ・ 建植え広告物 ・ その他（　　）		
表示・設置場所			
表示・設置年月日	年　　月　　日	点検年月日	年　　月　　日
点検者（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名）	氏　　名	屋外広告業登録　無・有（登録番号：　　登録自治体：　　）　㊞	
	住　　所		
	電話番号		
	資格名称	屋外広告士 ・ 点検技能講習修了者 ・ 建築士（一級・二級） その他（　　）	

点検箇所	点　検　項　目	該当無の場合	異常の有・無	異常の評価	改善の概要
上部構造・基礎部	1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3　鉄骨のさび発生、塗装の劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
支持部	1　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	
取付部	1　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　溶接部の劣化、コーキングの劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
広告板	1　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	該当無	有・無	経過観察・要改善	
照明装置	1　照明装置のゆるみ、不点灯、不発光	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3　周辺機器の劣化、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
その他	1　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済･改善予定（　年　月）
	2　避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3　その他（　　）	該当無	有・無	経過観察・要改善	

備考１　許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。
点検した広告物等の全体写真（当該報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考２　異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること