

(別記様式)

安全点検結果報告書 (報告書 No.)

年 月 日

市(町)長 様

報告者 住 所 _____
(申請者)

氏 名 _____ ㊦

電話番号 _____

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

広告物等の種類	屋上広告物・壁面広告物・壁面突出広告物・建植え広告物・その他()				
表示・設置場所					
表示・設置年月日	年 月 日	点検年月日	年 月 日		
点検者 (法人にあっては、 主たる事務所の所在 地、名称及び点検者 の氏名)	氏 名	_____ ㊦ 屋外広告業登録 無・有(登録番号: _____ 登録自治体: _____)			
	住 所	_____			
	電話番号	_____			
	資格名称	屋外広告士・点検技能講習修了者・建築士(一級・二級) その他()			
点検箇所	点 検 項 目	該当無 の場合	異常の 有・無	異常の評価	改善の概要
上 基 部 礎 構 造 ・	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
支 持 部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	
取 付 部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
広 告 板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	該当無	有・無	経過観察・要改善	
照 明 装 置	1 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 周辺機器の劣化、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
そ の 他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 その他	塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 ()	該当無	有・無	

備考1 許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真(当該報告書の対象となる広告物等を明示)及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考2 異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること。

安全点検結果報告書の記入例及び添付写真例

<安全点検結果報告書の記入例>

安全点検の対象となる広告物等ごとに、報告書を作成してください。

1 申請に複数の対象広告物等がある場合、報告書 No. を記入してください。

安全点検結果報告書（報告書 No. 4） × 年 × 月 × 日

△△△ 市（町）長 様

報告者 住 所 ○○市○丁目○番地○

（申請者）氏 名 兵庫株式会社

代表取締役 兵庫 太郎 印

電話番号 ○○○○-○○○-○○○○

（法人にあっては）

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の対応します。

この報告書に点検結果を記入した広告物等の種類を選択してください。

広告物等の種類	屋上広告物・壁面広告物・壁面突出広告物・建植え広告物・その他（ ）		
表示・設置場所	△△△市△丁目△番地△		
表示・設置年月日	昭和 △ 年 △ 月 △ 日	点検年月	
点検者 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名）	氏 名	神戸株式会社 神戸 花子 印	
	住 所	○○市○丁目○番地○	
	電話番号	○○○-○○○-○○○	
	資格名称	屋外広告士・点検 その他（ ）	

点検者（又は点検者の所属する法人等）の業登録の有無等を記入してください。

異常がある場合、異常の程度を評価（経過観察 or 要改善）してください。

点検箇所	点 検 項 目	該当無の場合	異常の有・無	異常の評価	改善の概要
上部基礎構造・	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（×年×月）
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	該当無	有 無	経過観察・要改善	・基礎クラックにエポキシ樹脂充填
	3 鉄骨のさび発生、塗装の劣化	該当無	有 無	経過観察・要改善	
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（ 年 月）
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	該当無	有 無	経過観察・要改善	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（ 年 月）
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化	該当無	有 無	経過観察・要改善	
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	該当無	有 無	経過観察・要改善	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（ 年 月）
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	該当無	有 無	経過観察・要改善	・欠落したビスを補填 ・水抜き孔を清掃
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	該当無	有 無	経過観察・要改善	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（ 年 月）
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	該当無	有 無	経過観察・要改善	
	3 周辺機器の劣化、破損	該当無	有 無	経過観察・要改善	
その他	1 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損	該当無	有 無	経過観察・要改善	改善済・改善予定（ 年 月）
	2 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常	該当無	有 無	経過観察・要改善	
	3 その他 塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 （ ）	該当無	有 無	経過観察・要改善	

異常が「要改善」の場合、改善の概要欄を記入してください。

備考1 計


備考2 異

該当する点検箇所がない場合、「該当無」に○をしてください。

経過観察：改善が次回更新許可以降で良いもの
要改善：次回更新許可までに改善しておくべきもの

<添付写真例>

1 安全点検を行った広告物等の全体写真



2 異常の評価が「要改善」となった箇所の写真

